

3. — Pomieszczenia szkolne, mieszkalne, hotele, bursy, schroniska itp. — a) wiadra do wody; b) węże z prądownicami do kranów gospodarczych; c) hydronetki wodne; d) hydronetki wodno-pianowe; e) gaśnice pianowe; f) krany pożarowe z 1 odcinkiem węża „C” i prądownicą; g) na strychu skrzynię z piaskiem o pojemności 0,5 m³; h) szufle (plantówki) po 2 szt. do skrzyni. — Na poszczególnych kondygnacjach przy systemie korytarzowym po 1 hydronetce lub gaśnicy co 20 m na całej długości korytarza. W pomieszczeniach bez korytarzy po 1 hydronetce lub gaśnicy na każde 200 m². Na strychach i poddaszach po 1 skrzyni z piaskiem pojemności 0,5 m³ i 2 szufle na każde 100 m².

4. — Pomieszczenia szpitalne (zwykłe). — a) hydronetki wodne; b) hydronetki wodno-pianowe; c) gaśnice pianowe; d) krany pożarowe z 1 odcinkiem węża „C” i prądownicą; e) na strychu skrzynię z piaskiem i szufle. — Jak w punkcie 3.

5. — Pomieszczenia szpitalne specjalne (składnice, apteki sale operacyjne itp.). — a) gaśnice śniegowe; b) gaśnice proszkowe; c) koce azbestowe. — 1 gaśnica śniegowa na każde 30 m² powierzchni oraz koc azbestowy.

6. — Pomieszczenia z aparaturą elektrociepłowni. — a) gaśnice proszkowe; c) gaśnice tetrowe; d) koce azbestowe. — 1 gaśnica śniegowa lub tetrowa i 1 koc azbestowy na każde pomieszczenie (pierwszeństwo gaśnice śniegowej).

7. — Pomieszczenia teatralne i kinowe. — a) koce azbestowe; b) skrzynie z piaskiem i szuflami; c) beczki z wodą i wiadrą; d) hydronetki wodne; e) hydronetki wodno-pianowe; f) gaśnice pianowe, proszkowe i śniegowe; krany pożarowe z 1 odcinkiem węża „C” i prądownicą; h) urządzenia specjalne. — 1 koc azbestowy i 1 gaśnica śniegowa obowiązkowo w kabine projekcyjnej, 1 hydronetka na każde 100 m², 1 beczka z wiadrą na każde 100 m², 1 skrzynia z piaskiem pojemności 0,5 m³ i szuflami tam, gdzie wyjątkowo będzie przydatna. Zastosowanie urządzeń specjalnych uzależnia się od wielkości obiektu oraz rzeczywistych potrzeb ich zastosowania. Beczki z wodą i wiadrą mogą być stosowane wyłącznie w pomieszczeniach prowizorycznych, gdzie nie ma możliwości zastosowania innego sprzętu, oraz winny być ustawione w takim miejscu, aby nie były narażone na jakiegokolwiek uszkodzenia w wypadku paniki.

8. — Pomieszczenia o charakterze sal widowiskowych, zebrani itp. — a) koce azbestowe; b) wężyki z prądownicami do kranów gospodarczych; c) beczki z wodą i wiadrą; d) gaśnice pianowe; e) hydronetki wodne i wodno-pianowe; f) krany pożarowe z 1 odcinkiem węża „C” i prądownicą. — Jak w punkcie 7.

9. — Pomieszczenia handlowe. — a) koce azbestowe; b) wężyki z prądownicami do kranów gospodarczych; — c) wiadra do kranów gospodarczych; d) hydronetki wodne i wodno-pianowe; e) krany pożarowe z odcinkiem węża „C” i prądownicą; f) skrzynie z piaskiem i szuflami; g) gaśnice pianowe i śniegowe; h) urządzenia specjalne. — W przypadkach pomieszczeń wyjątkowo obszernych stosować zasadę: 1 hydronetkę lub gaśnicę na każde 50 m. Do wszystkich kranów gospodarczych przydzielić wiadro lub wężyk z prądownicą i nasadę do połączenia z kranem. Skrzynie z piaskiem stosować w tych pomieszczeniach, gdzie mogą być przechowywane materiały, których gaszenie piaskiem da pozytywne wyniki. Gaśnice pianowe, śniegowe, dysponować jedynie w wyjątkowych wypadkach, tj. jeżeli w punktach a-f nie jest należycie przydatny w jego pozytywnym stosowaniu. Zastosowanie urządzeń specjalnych uzależnia się od wielkości obiektu, np. duże domy towarowe i rzeczywistych potrzeb ich zastosowania.

10. — Pomieszczenia magazynów-składnic, spichrzy itp. — a) beczka z wodą i wiadrą; b) skrzynia z piaskiem i szuflami; c) gaśnice pianowe i śniegowe; h) hydronetki wodne i wodno-pianowe; e) krany pożarowe z 1 odcinkiem węża „C” i prądownicą; f) koce azbestowe; g) bosaki podręczne lekkie. — 1 beczka z wiadrą lub 2 hydronetki lub 1 skrzynia z piaskiem pojemn. 1 m³ na każde 100 m² lub w każdym pomieszczeniu o mniejszej powierzchni. Gaśnice śniegowe, dysponować jedynie w wyjątkowych wypadkach, tj. wtedy, gdy inny sprzęt nie jest należycie przydatny w jego pozytywnym zastosowaniu. Bosaki podręczne należy stosować w pomieszczeniach, w których składowane są materiały strzępiaste.

11. — Małe młyny, śrutowniki, kaszarnie. — a) beczka z wodą; b) hydronetki wodne i wodno-pianowe; c) koce azbestowe. — 1 beczka z wiadrą lub hydronetki wodne na pomieszczenie, jeżeli budynek jest piętrowy — na każde kondygnacji. 1 hydronetka wodno-pianowa lub 1 koc azbestowy w pomieszczeniu maszynowni, w zależności od rodzaju silnika i przydatności gaśniczej.

12. — Pomieszczenia — składy płynów łatwopalnych (benzyna, nafta, oleje, smary, stałe itp.). — a) skrzynie z pia-

skiem i szuflami; b) gaśnice pianowe i śniegowe; c) hydronetki wodno-pianowe. — 1 skrzynia z piaskiem pojemn. 1 m³ z szuflami, 1 gaśnica, 1 hydronetka na każde 100 m² i w każdym pomieszczeniu o mniejszej powierzchni. Stosować jeden ze środków, chyba, że warunki miejscowe będą wymagały zastosowania większej ilości środków gaśniczych.

13. — Pomieszczenia — składy karbidu. — a) skrzynie z piaskiem i szuflami; b) gaśnice proszkowe. — 1 skrzynia z piaskiem pojemn. 1 m³ i szuflami lub 2 gaśnice na każde 100 m² i w każdym pomieszczeniu o powierzchni mniejszej.

14. — Pomieszczenia — składy artykułów lakierniczych, farb, rozpuszczalników itp. — a) skrzynie z piaskiem i szuflami; b) gaśnice pianowe i śniegowe; c) hydronetki wodno-pianowe; d) koc azbestowy; e) bosaki podręczne lekkie. — 1 skrzynia z piaskiem pojemn. 1 m³, szufle, 1 gaśnica, 1 hydronetka, 1 koc azbestowy na każde 100 m² i w każdym pomieszczeniu o powierzchni mniejszej. Stosować jeden ze środków, chyba, że warunki miejscowe będą wymagały zastosowania większej ilości środków gaśniczych.

15. — Pomieszczenia, składy tekstylne — składy tarcic itp. — a) bosaki lekkie podręczne; gaśnice pianowe i śniegowe; c) hydronetki wodne i wodno-pianowe; d) beczki z wodą i wiadrą; e) krany pożarowe z 1 odcinkiem węża „C” i prądownicą; f) hydranty pożarowe z wyposażeniem. — Składy tekstylne: 1 beczka z wodą i wiadrą, lub 1 gaśnica lub 1 hydronetka na każde 100 m² i w każdym pomieszczeniu. Składy tarcicy: przy każdej kwaterze: 2 beczki z wodą i 3-4 wiader, oraz 2 łopaty, 2 bosaki lekkie i 2 tłumnicze. Hydranty pożarowe stosować przy większych składach oraz tam, gdzie są realne możliwości ich zastosowania.

16. — Pomieszczenia — składy kwasów. — a) skrzynie z piaskiem i szuflami; b) wężyki z prądownicami do kranów gospodarczych; c) krany pożarowe z 1 odcinkiem węża „C” i prądownicą; d) beczki z wodą i wiadrą. — 1 skrzynia z piaskiem pojemności 1 m³, lub 1 beczka z wodą i wiadrą, lub wężyk z prądownicą do kranu gospodarczego na każde 100 m² i w każdym pomieszczeniu o powierzchni mniejszej.

17. — Pomieszczenia — składy butli z gazami sprężonymi. — a) skrzynie z piaskiem i szuflami; b) wężyki z prądownicami do kranów gospodarczych; c) krany pożarowe z 1 odcinkiem węża „C” i prądownicą. — 1 skrzynia z piaskiem pojemn. 1 m³, 1 wężyk z prądownicą do kranów gospodarczych na każde pomieszczenie.

18. — Pomieszczenia — zajezdnie, garaże i warsztaty. — a) koc azbestowy; b) skrzynie z piaskiem i szuflami; c) wężyki z prądownicami do kranów gospodarczych; d) hydronetki wodne i wodno-pianowe; e) gaśnice pianowe, śniegowe i tetrowe; f) krany pożarowe z 1 odcinkiem węża „C” i prądownicą; g) bosaki podręczne. — Pomieszczenia pojedyncze do garażowania samochodu, traktora itp.: 1 koc azbestowy, 1 gaśnica, 1 skrzynia z piaskiem pojemn. 0,5 m³. Pomieszczenia zbiorowe do garażowania traktorów, samochodów na każde 6 samochodów, traktorów itp.: 2 koce azbestowe, 2 gaśnice śniegowe 6 litr. lub hydronetka wodno-pianowa, 1 skrzynia z piaskiem poj. 1 m³. W innych pomieszczeniach: jeden ze środków jak w pom. zbiorowym i wężyk z prądownicą do kranów gospodarczych. W pomieszczeniach wyjątkowo dużych: jak wyżej oraz krany pożarowe z wyposażeniem.

19. — Pomieszczenia z urządzeniami elektrycznymi, transformatory itp. — a) skrzynie z piaskiem i szuflami; b) gaśnice tetrowe, proszkowe, śniegowe. — 1 skrzynia z piaskiem poj. 1 m³, 1 gaśnica na każde pomieszczenie, bądź każdy punkt z urządzeniami specjalnymi na wolnej przestrzeni.

20. — Pomieszczenia — składy węgla przy kotłowniach. — a) szpadle — szufle; b) wężyki z prądownicami przy kranach gospodarczych oraz wiadrą; c) beczki z wodą i wiadrą; d) krany pożarowe z 1 odcinkiem węża „C” i prądownicą. — 2 szpadle-szufle, 1 beczka z wodą i wiadrą, lub wężyk z prądownicą do kranu gospodarczego.

21. — Pomieszczenia — stolarnie. — a) wężyk z prądownicami i wiadrą do kranów gospodarczych; b) beczki z wodą i wiadrą; c) hydronetki wodne i wodno-pianowe; d) krany pożarowe z 1 odcinkiem węża „C” i prądownicą. — 1 wężyk z prądownicą lub beczka z wodą i wiadrą, 1 hydronetka na każde 100 m² i w każdym pomieszczeniu o pow. mniejszej niż 100 m².

22. — Pomieszczenia — warsztaty krawieckie, tapicerskie itp. — a) wężyk z prądownicą i wiadrą do kranów gospodarczych; b) hydronetki wodne. — Jak wyżej.

23. — Budynki parterowe — drewniane. — Zabezpieczenie od zewnątrz budynków mieszczących pomieszczenia wskazane w pkt. 1-20. a) Przy budynkach wolnostojących, przy pokryciu niepalnym na każde 25 m długości budynku 2 skrzynie z piaskiem pojemn. 1 m³ każda, oraz w okresie