

nemi takie rury należy wyprowadzać wprost nazewnątrż lub też łączyć z rurą zakończoną nad wpustem lub zlewem posiadającym warunki odświeżania wody w syfonie.

Kłozety i pisuary.

§ 69. Kłozety i pisuary powinny być urządzone w sposób podany niżej i powinny być przemylwane czystą wodą.

System misek kłozetowych może być dowolny z tem jednakże żeby posiadały one zamknięcie wodne, umieszczone bezpośrednio pod miską, żeby na misce pozostawała zawsze woda w warstwie przynajmniej 40 m/m. głębkości i żeby cała powierzchnia miski była należyte spłukiwana wodą.

Odgałęzienie od rury spustowej pod kłozet mierzone poziomem nie powinno być dłuższe nad 1,25 m. w przeciwnym razie należy przeprowadzić specjalną rurę wentylacyjną.

Każdy kłozet powinien być zaopatrzony w płuczkę (zbiornik płuczący), umieszczoną nie niżej niż 1.6 nad siedzeniem i dającą strumień wody za pociągnięciem rączki.

Rura łącząca płuczkę z miską kłozetową winna mieć conajmniej 30 m/m. średnicy w świetle.

Przy każdym spłukiwaniu miski powinno się wylewać z płuczki nie mniej niż 8 litrów wody w ciągu 3-5 sekund.

Do spłukiwania misek kłozetowych można zastosować również i inne urządzenia spłukujące (naprz. przyciskowe), uznane przez Magistrat za odpowiednie.

Do jednej rury spustowej nie należy łączyć na jednej kondygnacji więcej niż 3 misek kłozetowych.

Zabrania się urządzania kłozetów, w których nieczystości przechodzą przez ruchome przyrządy, jak zawory zasowy i t. p.,

przemylwanie misek kłozetowych zapomocą przyrządów automatycznych jest dopuszczalne, o ile one gwarantują trwałe i skuteczne działanie.

Kłozety powinny być urządzone w pomieszczeniach oddzielonych od izb mieszkalnych. Podłoga powinna być terakotową lub z innego wodoszczelnego materiału. Ściany do wysokości 1,2 m. od podłogi winny być nieprzemakalne i zupełnie gładkie.

Pomieszczenie kłozetowe na jedną miskę powinno być wymiaru najmniej 0.85 m. x 1.15 m. mieć dostateczne oświetlenie dzienne lub sztuczne oraz wentylację zapomocą oddzielnego kanału wodociągowego.

Kłozety ogólne w domach mieszkalnych powinny znajdować się w pomieszczeniach murowanych nakrytych możliwie betonowym lub ceglanym stropem i wentylowanych z bezpośrednim wejściem z podwórza, z podłogą wodoszczelną i wzniesioną conajmniej o 15 cm. nad poziomem podwórza.

O ile warunki lokalne nie stoją na przeszkodzie pomieszczenia kłozetów ogólnych powinny być podpiwniczone dla ułatwienia dostępu do rur kanalizacyjnych w celach rewizji.

Pisuary powinny być urządzone w formie gładkich muszel ściennych, posiadających w dnie sitko, na stałe przytwierdzone do korpusu, albo w formie otwartych żłobków naziemnych z odpowiednią pionową częścią ścienną, wyrobionych z materiału o powierzchni zupełnie gładkiej i niewsiąkliwej.

W obu wypadkach pisuary powinny być zaopatrzone w przepisowe zamknięcia wodne lub oliwne i w stałe lub perjodyczne spłukiwanie z oddzielnych rezerwuarków, spuszcających każdorazowo nie mniej niż 2,5 litra wody.

W wypadkach zasługujących na uwzględnienie Magistrat może zezwolić na odstępstwa od postanowień zawartych w niniejszym paragrafie, a dotyczących sposobu urządzenia kłozetów i pisuarów.

§ 70. Miski kłozetowe siedzeniowe powinny być ze wszystkich stron odkryte i dostępne dla utrzymywania w czystości.

Oszałowanie ich deskami oraz obmurowanie lub zabetonowanie jest niedopuszczalne. Miski zaś włoskie (rzymskie) powinny być wpuszczone w płytę wzniesioną nad posadzką.

Siedzenia na miskach, o ile są stosowane, powinny być z trwałego i niewrażliwego na wilgoć drzewa, grubości conajmniej 2 cm. do podnoszenia na zawiasach ręcznie lub automatycznie.

Rury spłukujące pomiędzy płuczką a miską mogą być ołowiane, żelazne ocynkowane lub stalowe, prawidłowo wygięte i przymocowane do ściany. Połączenie ich z miską kłozetową następuje zapomocą stożka gumowego umocowanego do rury i miski drutem.

Miski kłozetowe siedzeniowe umocowuje się śrubami mosiężnymi do korków drewnianych, umieszczonych w posadzce pod miską i zalanych zaprawą cementową.

Pisuary, zlewy, umywalnie i t. p. umieszcza się na odpowiedniej wysokości przy ścia-