

(2) Odległość balkonu od granicy sąsiadów powinna wynosić co najmniej dwie szerokości występu balkonu przed licem muru.

(3) Balkony w budynkach ogniotrwałych powinny być wykonane całkowicie z materiałów niezapalnych.

§ 13. Zabrania się urządzania wykuszy, przekraczających frontową linię zabudowania lub linię ulicy, jak również tylne i wewnętrzne linie zabudowania.

§ 14. W budynkach ogniotrwałych wykusze powinny być wykonane całkowicie z materiałów niezapalnych.

§ 15. Odległość wykuszy od granic sąsiadów powinna wynosić co najmniej 3 m.

Ryzality, kolumny i inne elementy wysunięte przed licem frontowym budynku.

§ 16. (1) Wysunięcie przed linię regulacyjną lub linię ulicy ryzalitów, kolumn, filarów stopni, urządzeń ochronnych przy oknach wystawowych i t. p. części budynku jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie wpłynie ono ujemnie na bezpieczeństwo ruchu ulicznego, — na architekturę budynku i na wygląd otoczenia.

(2) Wysuwanie części budynku, określonych w poprzednim ustępie, przed frontową lub tylną linię zabudowania albo przed lice muru w domach, cofniętych od ulicy lub od jej linii regulacyjnej, jest dopuszczalne, jeśli potrzeba utrzymania jednolitego wyglądu ulicy nie stoi temu na przeszkodzie.

§ 17. Ryzality mogą być wysunięte przed linię regulacyjną lub linię ulicy:

- a) przy szerokości chodnika do 2,00 m o 0,13 m;
- b) przy większej szerokości chodnika — o $\frac{1}{10}$ część szerokości chodnika i nie więcej niż o 0,27 m.

§ 18. Stopnie wejściowe przed linią regulacyjną lub linią ulicy można urządzać tylko przy szerokości chodnika, wynoszącej przynajmniej 3,00 m. Wysunięcie stopni przed linię regulacyjną lub linię ulicy, nie może przekraczać 0,30 m.

§ 19. (1) Urządzenia ochronne przy oknach, jak pręty (antaby) i stałe kraty, wreszcie urządzenia, służące do umieszczania roślin mogą być wysunięte przed linię regulacyjną lub linię ulicy, co najwyżej:

- a) przy szerokości chodnika do 2,00 m — o 0,10 m,
- b) przy większej szerokości chodnika — o 0,20 m.

(2) Wzniesienie dolnej krawędzi urządzeń, określonych w ust. (1), ma wynosić co najmniej 2,0 m nad poziomem chodnika.

(3) Urządzenia ochronne w postaci żaluzji zwijanych, krat rozsuwanych i t. p. należy urządzać w taki sposób, aby nie wystawały przed lice muru.

(4) Zabrania się zabezpieczania okien i wystaw w sposób, mogący narazić na niebezpieczeństwo życie i zdrowie ludzkie, a w szczególności zabezpieczania za pomocą kolców, zwróconych ostrzem do góry, umieszczonych przy dolnej krawędzi okien, wystaw lub wnęk.

§ 20. (1) Okapy dachu, gzymsy wieńczące i rynny mogą być wysunięte przed lice budynku co najwyżej o 0,50 m. Wysokość okapu albo dolnej krawędzi gzymsu nie może być mniejsza niż 3 m nad poziomem chodnika.

(2) W dzielnicach zabudowanych w sposób zwarty okapy dachu i gzymsy mają być dostosowane do poziomu górnej krawędzi okapów i gzymsów w sąsiednich budynkach istniejących, gdy odpowiadają one przepisom obowiązującym i założeniom planu zabudowania, jeśli taki istnieje.

§ 21. (1) Części budynków, nie wymienione w §§ 17, 18, 19 i 20, jak: kolumny, filary i t. p., a także rynny spustowe mogą być urządzone przed linią regulacyjną lub linią ulicy tylko przy chodniku o szerokości wynoszącej co najmniej 2,50 m. i mogą być wysunięte przed wspomniane linie o $\frac{1}{10}$ część szerokości chodnika, nie więcej jednak, jak o 0,55 m.

(2) Sklepowych portali, okien wystawowych i drzwi wejściowych do sklepów nie wolno wysuwać przed linię regulacyjną lub linię ulicy.

(3) Rury spustowe i rynny należy tak rozmieszczać i tak wykonywać, aby swoim położeniem i wyglądem nie szpeciły budynku i otoczenia.

Urządzenia poniżej poziomu chodnika i na chodniku.

§ 22. (1) Świetliki do oświetlania piwnic, wyspy na węgiel i t. p. urządzenia na poziomie chodnika przed linią regulacyjną lub linią ulicy, mogą być wysunięte na chodnik nie dalej jak o 0,50 m. Urządzenia te należy zaopatrzyć w poziomie chodnika w nakrywy, wykonane w sposób, nie narażający na poślizg.

(2) Zabrania się urządzania przed domami, przed linią regulacyjną lub linią ulicy, włazów, wejść do piwnic i nieprzykrytych studzienek okiennych do oświetlania piwnic.

§ 23. (1) Zabrania się urządzania stopni wejściowych poniżej poziomu chodnika przed linią regulacyjną lub linią ulicy.

(2) Odległość pierwszego stopnia schodów, prowadzących na poziom niższy, znajdującego się poniżej chodnika, ma wynosić przynajmniej 0,60 m. od linii regulacyjnej, jeśli w linii tej nie ma ogrodzenia.

§ 24. Zabrania się urządzania odboi (słupów) żelaznych, wycieraczek do obuwia i t. p. urządzeń przed bramami, wejściami i w ogóle na chodnikach przed licem budynku.